

RAPPORTO DI PROVA N 25LA30698 **DEL 21/11/2025**

COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	Caserta
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - IMPIANTO POZZO MONTICELLO
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	Giuseppe Scamardella
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	49381

DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 20/11/2025	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 11.00
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 20/11/2025	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 11.15
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 20/11/2025	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 20/11/2025	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17.15
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 25LA30698	

TIPO ANALISI: Nitrati	
DATA INIZIO PROVE: 20/11/2025	DATA FINE PROVE: 20/11/2025

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
---------------------	------	-----------	------------	--------

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,05	±	0,01
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	15,7	±	1,0

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L ▶	66,3	±	17	50
---	--------	------	---	----	----

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 25506/2025 del 21-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 25LA30698

DEL 21/11/2025

Legenda:

U.M. = unità di misura
Cat.III = prova eseguita in campo
nd = non determinabile
NR = non rilevato
\$ = informazione fornita dal cliente
b.p. = da boccapozzo
p.c. = da piano di campagna
► Parametro NON CONFORME
* = prova non accreditata ACCREDIA
= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii.

Limite 1:


<u>Parametro</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incetezza</u>	<u>Limite</u>
NITRATI	mg/L	66.3	± 17	50

► **NON CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri riportati in tabella sulla base dei parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 25506/2025 del 21-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 25LA30699		DEL 21/11/2025		
COMMITTENTE: INDIRIZZO COMMITTENTE: PARTITA IVA E/O COD. FISCALE: UBICAZIONE CAMPIONAMENTO: PUNTO DI CAMPIONAMENTO: DESCRIZIONE CAMPIONE: CAMPIONAMENTO A CURA DI: NOME E COGNOME CAMPIONATORE: PROCEDURA: N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	I.T.L. S.P.A. Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE) 00100070614 Caserta SANTA MARIA A VICO - LOCALITÀ SAN MARCO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL Giuseppe Scamardella ISO 5667-5:2006 49339			
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 20/11/2025 DATA FINE CAMPIONAMENTO: 20/11/2025 DATA RICEZIONE CAMPIONE: 20/11/2025 DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 20/11/2025 N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 25LA30699	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 09.00 ORA FINE CAMPIONAMENTO: 09.15 ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17.15			
TIPO ANALISI: Nitrati DATA INIZIO PROVE: 20/11/2025		DATA FINE PROVE: 20/11/2025		
Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,24	± 0,04	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	14,2	± 1,0	
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	3,52	± 0,88	50

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 25506/2025 del 21-11-2025
Allegato 2 - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 25LA30699

DEL 21/11/2025

Legenda:

U.M. = unità di misura
Cat.III = prova eseguita in campo
nd = non determinabile
NR = non rilevato
\$ = informazione fornita dal cliente
b.p. = da boccapozzo
p.c. = da piano di campagna
► Parametro NON CONFORME
* = prova non accreditata ACCREDIA
= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii.

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incertezza	Limite
-----------	------	--------	------------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi



– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 25506/2025 del 21-11-2025
Allegato 2 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 25LA30695		DEL 21/11/2025		
COMMITTENTE:		I.T.L. S.P.A.		
INDIRIZZO COMMITTENTE:		Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)		
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:		00100070614		
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:		Caserta		
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:		SANTA MARIA A VICO - PIAZZA ARAGONA		
DESCRIZIONE CAMPIONE:		ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO		
CAMPIONAMENTO A CURA DI:		TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL		
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:		Giuseppe Scamardella		
PROCEDURA:		ISO 5667-5:2006		
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:		49373		
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 20/11/2025		ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 09.30		
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 20/11/2025		ORA FINE CAMPIONAMENTO: 09.45		
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 20/11/2025				
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 20/11/2025		ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17.15		
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 25LA30695				
TIPO ANALISI: Nitrati				
DATA INIZIO PROVE: 20/11/2025		DATA FINE PROVE: 21/11/2025		
Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,26	± 0,04	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	15,4	± 1,0	
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	36,8	± 9,2	50

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 Protocollo Arrivo N. 25506/2025 del 21-11-2025
 Allegato 3 - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 25LA30695

DEL 21/11/2025

Legenda:

U.M. = unità di misura
Cat.III = prova eseguita in campo
nd = non determinabile
NR = non rilevato
\$ = informazione fornita dal cliente
b.p. = da boccapozzo
p.c. = da piano di campagna
► Parametro NON CONFORME
* = prova non accreditata ACCREDIA
= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii.

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 25506/2025 del 21-11-2025
Allegato 3 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 25LA30696		DEL 21/11/2025		
COMMITTENTE:		I.T.L. S.P.A.		
INDIRIZZO COMMITTENTE:		Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)		
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:		00100070614		
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:		Caserta		
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:		SANTA MARIA A VICO - PIAZZA ROMA		
DESCRIZIONE CAMPIONE:		ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO		
CAMPIONAMENTO A CURA DI:		TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL		
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:		Giuseppe Scamardella		
PROCEDURA:		ISO 5667-5:2006		
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:		49378		
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 20/11/2025		ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 10.00		
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 20/11/2025		ORA FINE CAMPIONAMENTO: 10.15		
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 20/11/2025				
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 20/11/2025		ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17.15		
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 25LA30696				
TIPO ANALISI: Nitrati				
DATA INIZIO PROVE: 20/11/2025		DATA FINE PROVE: 20/11/2025		
Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,24	± 0,04	
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13,8	± 1,0	
COMPOSTI INORGANICI				
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	35,4	± 8,9	50

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 Protocollo Arrivo N. 25506/2025 del 21-11-2025
 Allegato 4 - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 25LA30696

DEL 21/11/2025

Legenda:

U.M. = unità di misura
Cat.III = prova eseguita in campo
nd = non determinabile
NR = non rilevato
\$ = informazione fornita dal cliente
b.p. = da boccapozzo
p.c. = da piano di campagna
► Parametro NON CONFORME
* = prova non accreditata ACCREDITA
= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii.

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 25506/2025 del 21-11-2025
Allegato 4 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 25LA30697	DEL 21/11/2025
--------------------------------------	-----------------------

COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	Caserta
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - PIAZZETTA PADRE PIO
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	Giuseppe Scamardella
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	49379

DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 20/11/2025	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 10.30
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 20/11/2025	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 10.45
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 20/11/2025	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 20/11/2025	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17.15
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 25LA30697	

TIPO ANALISI: Nitrati	
DATA INIZIO PROVE: 20/11/2025	DATA FINE PROVE: 21/11/2025

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
---------------------	------	-----------	------------	--------

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,28	±	0,04
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	15,6	±	1,0

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	36,3	±	9,1	50
---	------	------	---	-----	----

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 Protocollo Arrivo N. 25506/2025 del 21-11-2025
 Allegato 5 - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 25LA30697

DEL 21/11/2025

Legenda:

U.M. = unità di misura
Cat.III = prova eseguita in campo
nd = non determinabile
NR = non rilevato
\$ = informazione fornita dal cliente
b.p. = da boccapozzo
p.c. = da piano di campagna
► Parametro NON CONFORME
* = prova non accreditata ACCREDIA
= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii.

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incertezza	Limite
-----------	------	--------	------------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi



– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 25506/2025 del 21-11-2025
Allegato 5 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 25LA30702		DEL 21/11/2025	
COMMITTENTE:		I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:		Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:		00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:		Caserta	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:		SANTA MARIA A VICO - PIAZZETTA ROSCIANO	
DESCRIZIONE CAMPIONE:		ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:		TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:		Giuseppe Scamardella	
PROCEDURA:		ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:		49398	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 20/11/2025		ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 13.00	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 20/11/2025		ORA FINE CAMPIONAMENTO: 13.15	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 20/11/2025			
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 20/11/2025		ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17.15	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 25LA30702			
TIPO ANALISI: Nitrati			
DATA INIZIO PROVE: 20/11/2025		DATA FINE PROVE: 20/11/2025	
Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI			
COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,21	± 0,03
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	16,0	± 1,0
COMPOSTI INORGANICI			
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	36,9	± 9,2 50

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 Protocollo Arrivo N. 25506/2025 del 21-11-2025
 Allegato 6 - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 25LA30702

DEL 21/11/2025

Legenda:

U.M. = unità di misura
Cat.III = prova eseguita in campo
nd = non determinabile
NR = non rilevato
\$ = informazione fornita dal cliente
b.p. = da boccapozzo
p.c. = da piano di campagna
► Parametro NON CONFORME
* = prova non accreditata ACCREDIA
= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii.

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incertezza	Limite
-----------	------	--------	------------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 25506/2025 del 21-11-2025
Allegato 6 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 25LA30700 **DEL 21/11/2025**

COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	Caserta
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - VIA DIANA N°72
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	Giuseppe Scamardella
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	49395

DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 20/11/2025	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 12.00
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 20/11/2025	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 12.15
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 20/11/2025	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 20/11/2025	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17.15
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 25LA30700	

TIPO ANALISI: Nitrati	
DATA INIZIO PROVE: 20/11/2025	DATA FINE PROVE: 20/11/2025

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
---------------------	------	-----------	------------	--------

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,11	±	0,02
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	15,9	±	1,0

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	9,41	±	2,4	50
---	------	-------------	---	-----	----

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 25506/2025 del 21-11-2025
Allegato 8 - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 25LA30700

DEL 21/11/2025

Legenda:

U.M. = unità di misura
Cat.III = prova eseguita in campo
nd = non determinabile
NR = non rilevato
\$ = informazione fornita dal cliente
b.p. = da boccapozzo
p.c. = da piano di campagna
► Parametro NON CONFORME
* = prova non accreditata ACCREDIA
= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii.

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incertezza	Limite
-----------	------	--------	------------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 25506/2025 del 21-11-2025
Allegato 8 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 25LA30703		DEL 21/11/2025	
COMMITTENTE:		I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:		Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:		00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:		Caserta	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:		SANTA MARIA A VICO - VIA MAIELLI	
DESCRIZIONE CAMPIONE:		ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:		TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:		Giuseppe Scamardella	
PROCEDURA:		ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:		49399	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 20/11/2025		ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 13.30	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 20/11/2025		ORA FINE CAMPIONAMENTO: 13.45	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 20/11/2025			
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 20/11/2025		ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17.15	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 25LA30703			
TIPO ANALISI: Nitrati			
DATA INIZIO PROVE: 20/11/2025		DATA FINE PROVE: 20/11/2025	
Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI			
COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,11 ±	0,02
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	17,3 ±	1,0
COMPOSTI INORGANICI			
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L ▶	52,8 ±	13 50

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 Protocollo Arrivo N. 25506/2025 del 21-11-2025
 Allegato 9 - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 25LA30703

DEL 21/11/2025

Legenda:

U.M. = unità di misura
Cat.III = prova eseguita in campo
nd = non determinabile
NR = non rilevato
\$ = informazione fornita dal cliente
b.p. = da boccapozzo
p.c. = da piano di campagna
► Parametro NON CONFORME
* = prova non accreditata ACCREDITA
= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii.

Limite 1:


<u>Parametro</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incetezza</u>	<u>Limite</u>
NITRATI	mg/L	52.8	± 13	50

► **NON CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri riportati in tabella sulla base dei parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi

– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 25506/2025 del 21-11-2025
Allegato 9 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 25LA30701 **DEL 21/11/2025**

COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	Caserta
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	SANTA MARIA A VICO - VIA MANDRE
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	Giuseppe Scamardella
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	49397

DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 20/11/2025	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 12.30
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 20/11/2025	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 12.45
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 20/11/2025	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 20/11/2025	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17.15
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 25LA30701	

TIPO ANALISI: Nitrati	
DATA INIZIO PROVE: 20/11/2025	DATA FINE PROVE: 20/11/2025

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
---------------------	------	-----------	------------	--------

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,12	±	0,02
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	16,3	±	1,0

COMPOSTI INORGANICI

NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	9,42	±	2,4	50
---	------	-------------	---	-----	----

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 25506/2025 del 21-11-2025
Allegato 10 - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 25LA30701

DEL 21/11/2025

Legenda:

U.M. = unità di misura
Cat.III = prova eseguita in campo
nd = non determinabile
NR = non rilevato
\$ = informazione fornita dal cliente
b.p. = da boccapozzo
p.c. = da piano di campagna
► Parametro NON CONFORME
* = prova non accreditata ACCREDITA
= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l'80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii.

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incertezza	Limite
-----------	------	--------	------------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 25506/2025 del 21-11-2025
Allegato 10 - Copia Documento

RAPPORTO DI PROVA N 25LA30704		DEL 21/11/2025	
COMMITTENTE: INDIRIZZO COMMITTENTE: PARTITA IVA E/O COD. FISCALE: UBICAZIONE CAMPIONAMENTO: PUNTO DI CAMPIONAMENTO: DESCRIZIONE CAMPIONE: CAMPIONAMENTO A CURA DI: NOME E COGNOME CAMPIONATORE: PROCEDURA: N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	I.T.L. S.P.A. Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE) 00100070614 Caserta SANTA MARIA A VICO - VASCA DI ACCUMULO MONTICELLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL Giuseppe Scamardella ISO 5667-5:2006 49391		
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 20/11/2025 DATA FINE CAMPIONAMENTO: 20/11/2025 DATA RICEZIONE CAMPIONE: 20/11/2025 DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 20/11/2025 N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 25LA30704	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 11.15 ORA FINE CAMPIONAMENTO: 11.30 ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17.15		
TIPO ANALISI: Nitrati DATA INIZIO PROVE: 20/11/2025		DATA FINE PROVE: 20/11/2025	
Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza Limiti
PARAMETRI CHIMICO-FISICI			
COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,21 ±	0,03
TEMPERATURA (Cat.III) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	15,2 ±	1,0
COMPOSTI INORGANICI			
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	39,0 ±	9,8 50

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 25506/2025 del 21-11-2025
Allegato 7 - Copia Documento

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 25LA30704

DEL 21/11/2025

Legenda:

U.M. = unità di misura
Cat.III = prova eseguita in campo
nd = non determinabile
NR = non rilevato
\$ = informazione fornita dal cliente
b.p. = da boccapozzo
p.c. = da piano di campagna
► Parametro NON CONFORME
* = prova non accreditata ACCREDIA
= prova in subappalto

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii.

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incetezza	Limite
-----------	------	--------	-----------	--------

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi




– Fine Rapporto di Prova –

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 25506/2025 del 21-11-2025
Allegato 7 - Copia Documento